

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Куменского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Кировская область, Куменский район, п. Кумены, ул. Гагарина, 40

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 3 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида "Березка" пгт. Кумены
Куменского района Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Заведующему Седавних Екатерине Павловне

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Куменского района по
пожарному надзору (начальника ОНДПР Куменского района)

(наименование органа ГПН)

Симонова Дениса Алексеевича № 3 от «27» января 2021 года, ст. ст. 6, 6.1 Федерального

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» февраля 2021 г.

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

по «26» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка главным государственным

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

инспектором Куменского района по пожарному надзору Симоновым Денисом Алексеевичем,
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида "Березка" пгт. Кумены Куменского района Кировской области,
расположенного по адресу: 613400, Кировская область, Куменский район пгт. Кумены, ул. Лесная,
17А, 613400, Кировская область, Куменский район пгт. Кумены, ул. Садовая, 5а; 613403, Кировская
область, Куменский район, д. Парфеновщина, ул. Мира, 2 совместно с заведующим МКДОУ
детский сад «Колокольчик» Седавних Екатериной Павловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание МКДОУ детский сад «Березка», по адресу: Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, 17А				
1.	В здании детского сада при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается освещенность путей эвакуации. Эвакуационное освещение находится в не рабочем состоянии.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ) п.23	до 01.03.2022	

		п.7.62 СНиП 23-05-95 п. 7.6.1 СП 52.13330.2016	
Помещения МКДОУ детский сад «Березка» в здании, по адресу: Куменский район, пгт. Кумены, ул. Садовая, 5А			
2.	Не произведена очистка вентиляционных каналов в помещениях групп. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 43	до 01.03.2022
3. Помещения МКДОУ детский сад «Березка» в здании, по адресу: Куменский район, д. Парфеновщина, ул. Мира, 2			
4.	На дверях лестничной клетки на первом и втором этажах отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	ППР в РФ п. 24	до 01.03.2022
5.	В помещении пищеблока не произведена очистка вентиляционных каналов. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 43	до 01.03.2022
6.	В помещениях детского сада при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается освещенность путей эвакуации. Эвакуационное освещение находится в не рабочем состоянии	ППР и РФ п. 23 п.7.62 СНиП 23-05-95 п. 7.6.1 СП 52.13330.2016	до 01.03.2022
7.			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Куменского района
по пожарному надзору Симонов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 26 ” февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Седав
(подпись)

« 26 » февраля 2021 г.

Заведующий Седавних Е.П.

(должность, фамилия, инициалы)



Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 тел/факс (8332) 54-69-62
E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77